



LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT UDAYANA

Jl. Merdeka VIII/2 Tanjung Bungkak, Renon, Denpasar - Bali
Telp : (0361) 264495 Fax (0361) 264495 WA : 085237092410 WA : 081236794663

Perihal : Hasil Pemeriksaan Sampel Air Bakteri
Contoh berasal dari : Air Setelah Filter
Diambil Oleh : Petugas Perusahaan
Diambil / Diterima Tanggal : 06 Juli 2026
No Lab : 290/UDY/VII/2026

Kepada :
Yth, House Of Kairos
Jl. Pantai Munggu Mengwi
Badung - Bali

PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (METODE MPN)

No	Contoh berasal dari	MPN/100ml		pH	Cl ₂ mg/l	Pertimbangan
		Diambil, Tgl/jam Diperiksa, Tgl/jam	Total coliform E. coli			
1	Air Setelah Filter	06 Juli 2026, Jam 11.00 06 Juli 2026, Jam 11.30	0 0	6,5	<0,01	Baik

Berdasarkan Permenkes : No. 492/Menkes/Per/IV/2010
Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
* Total coliform (MPN/100ml) = 0
* E. coli (Sel/100ml) = 0

Dipangkas, 11 Juli 2026
Pemeriksa
Drs. Gde Rimaya, DMM